

Willkommen bei der

UMWELTLABOR ACB GmbH

Asbestsanierung - 08.03.2007 bis 17.03.2007 -
Don-Bosco-Hauptschule, 48727 Billerbeck

25.10.2007



UMWELTLABOR ACB GmbH

Hubert Fels

Dipl.-Ing. | Geschäftsführer

www.umweltlabor-acb.de h.fels@umweltlabor-acb.de

Albrecht-Thaer-Straße 14 Tel 0251 28 52 - 231

48147 Münster Fax 0251 2 30 10 45

Mob 0171 2 70 98 50




UMWELTLABOR ACB GmbH

Asbestsanierung - 08.03.2007 bis 17.03.2007 -
Don-Bosco-Hauptschule, 48727 Billerbeck

Asbestuntersuchun^gen


- Material^proben
- Raumluftuntersuchun^gen
- Sediment^proben

Asbestsanierung - 08.03.2007 bis 17.03.2007 -
Don-Bosco-Hauptschule, 48727 Billerbeck



UMWELTLABOR ACB GmbH


Asbestsanierung - 08.03.2007 bis 17.03.2007 -
Don-Bosco-Hauptschule, 48727 Billerbeck



UMWELTLABOR ACB GmbH

Ablauf der Sanierung^g

- 03.03.2007 Ausbau von Lüftun^gskanälen (Asbestzement^produkt)
- 08.03.2007 Asbestzementbruchstücke im Werknebenraum „Privat“
- 08.03.2007 Über^prüfun^g der Räume (Entnahme von Material^proben)
- 10.03.2007 Nachreini^gun^g der a u f f ä l i ^gen Räume (Sanierun^gsbereich)
- 11.03.2007 Raumluf^probenahme, Sediment^proben (Sanierun^gsbereich)
- 13.03.2007 Sediment^proben (Werkraum)
- 14.03.2007 Sediment^proben (Voraum Werkraum, Ph^ysikorbereitun^g, WC)
- 17.03.2007 Nachreini^gun^g der aufäli^gen Räume (Werkraum und Nebenräume)
- 20.03.2007 Abnahme des Sanierun^gsbereiches mit Lehrern



Ablauf der Sanierung^g

- 03.03.2007 Ausbau von Lüftun^gskanälen (Asbestzement^produkt)
- 08.03.2007 Asbestzementbruchstücke im Werknebenraum „Privat“
- 08.03.2007 Über^prüfun^g der Räume (Entnahme von Material^proben)
- 10.03.2007 Nachreini^gun^g der a u f f ä l i ^gen Räume (Sanierun^gsbereich)
- 11.03.2007 Raumluf^ptprobenahme, Sediment^proben (Sanierun^gsbereich)
- 13.03.2007 Sediment^proben (Werkraum)
- 14.03.2007 Sediment^proben (Vorraum Werkraum, Ph^ysikorbereitun^g, WC)
- 17.03.2007 Nachreini^gun^g der aufäli^gen Räume (Werkraum und Nebenräume)
- 20.03.2007 Abnahme des Sanierun^gsbereiches mit Lehrern



Asbestsanierung - 08.03.2007 bis 17.03.2007 -
Don-Bosco-Hauptschule, 48727 Billerbeck

Feststellung vom 08.03.2007



UMWELTLABOR ACB GmbH

Asbestsanierung - 08.03.2007 bis 17.03.2007 -
Don-Bosco-Hauptschule, 48727 Billerbeck

Sichtprüfung vom 08.03.2007



Sperrung der Räume



UMWELTLABOR ACB GmbH

Materialuntersuchungen vom 08.03.2007

Nachweis von Asbestfasern

- Privat
- fertige Unterrichtsmaterialien
- Brennofen
- Vorraum Werken
- Vorbereitung Physik

Sperrung der Räume



Untersuchungen vom 11.03.2007

kein Nachweis von Asbestfasern

Raumluft

- Privat
- Brennofen

Sediment

- Fotolabor
- Hausmeisterraum

Nachweis von Asbestfasern

Sediment

- fertige Unterrichtsmaterialien

Weitere Sperrung der Räume



Untersuchungen vom 13.03.2007

kein Nachweis von Asbestfasern

Sediment

- Werkraum (3 Proben)
- Maschinenraum (3 Proben)

(Je Raum wurden Sedimente an den Innenwandseite, der Mittelachse und im Bereich der Fensterfront entnommen)

Weitere Sperrung der Räume



Untersuchungen vom 14.03.2007

kein Nachweis von Asbestfasern

Sediment

- Vorbereitung Physik (2 Proben)
- Vorraum Werkraum
- WC Damen
- WC Herren

(Im Physikraum wurden Sedimente an der Mittelachse und im Bereich der Fensterfront entnommen)

Weitere Sperrung der Räume



Reinigungskontrolle vom **17./20.03.2007**

Sichtprüfung

- Werkraum, - Maschinenraum
- Nebenräume (Privat, fertige Unterrichtsmaterialien, Brennofen, Vorraum Werken)

Aufhebung der Sperrung der Räume





Willkommen bei der

UMWELTLABOR ACB GmbH

**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!**

Hubert Fels

Dipl.-Ing. | Geschäftsführer

Raumluftuntersuchungen

- Asbestfasern
(VDI 3492)

Material-/Sedimentuntersuchungen

- REM/EDXA analog der VDI-Richtlinie 3492

